

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТХ-59-БС-2017 от «29» 05 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 16.05.2017 года № НТЭК-48/3366 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 12.05.2017 года № 130-2046 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Склад», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Автодорога Норильск – Алыкель, 4 км», №7Л.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0404005:693

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду300 мм в районе задвижки № 126.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

О.О. Машинец

«29» 05 2017 года

Заказчик:

Е.А. Нагорная

(подпись, Ф.И.О., должность)

« » 2017 года

**Информация о плате за подключение объекта
к централизованным системам холодного водоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

В соответствии с Приказом № 212-в Региональной энергетической комиссии от 10.10.2016 г., тариф за подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения составляет:

-45,57 тыс. руб./м³ в сутки (сорок пять тысяч пятьсот семьдесят рублей) при величине подключаемой нагрузки не более 5 м³/сутки (с использованием создаваемых сетей, с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см²).

Указанный тариф действует по 31 декабря 2017 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

 _____ В.В. Фролова

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»

«_____» _____ 2017

М.П.