

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-18-ВС-2017 от «20» 02 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 09.02.2017 года № НТЭК-48/924 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 06.02.2017 года № 130-554 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Гараж строительной техники».

Объект: «Гараж строительной техники», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Вокзальная, № 28Ж.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0404005:691

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке левого водовода Ду300 мм в районе задвижки № 9.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,3 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«20» 02 2017 года
О.О. Машинец

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
«20» 02 2017 года



**Информация о плате за подключение объекта
к централизованным системам холодного водоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

В соответствии с Приказом № 212-в Региональной энергетической комиссии от 10.10.2016 г., тариф за подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения составляет:

-45,57 тыс. руб./м³ в сутки (сорок пять тысяч пятьсот семьдесят рублей) при величине подключаемой нагрузки не более 5 м³/сутки (с использованием создаваемых сетей, с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см²).

Указанный тариф действует по 31 декабря 2017 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»



____ А.В. Буланов

М.П.

«____» _____ 2017