

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованным системам
теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-68-ТС-2016 от «07» ноября 2016 года

Основание:

1. Служебная записка от 25.10.2016 года № НТЭК-48/6027 Директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 21.10.2016 года № 130-4688 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства «Здание склада».

Объект: «Здание склада», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, проезд Машиностроителей, № 9А.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403004:434

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: тепловая сеть 2 Ду 1200 мм Западного полукольца в районе ОПО-1.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,45 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«04» 11 2016 года

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
«____» _____ 2016 года

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованным системам
холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку
подключения**

№ ТУ-68-ВС-2016 от «07» ноября 2016 года

Основание:

1. Служебная записка от 25.10.2016 года № НТЭК-48/6027 Директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 21.10.2016 года № 130-4688 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (технического качества) объекта капитального строительства «Здание склада».

Объект: «Здание склада», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, проезд Машиностроителей, № 9А.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403004:434

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: водовод Ду 900 мм от точки 6 до точки 8.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 8,0 м³/час.


Главный инженер АО «НТЭК»



« 04 » 11 2016 года

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)

« _____ » _____ 2016 года

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе
водоотведения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-55-ВО-2016 от «07» ноября 2016 года

Основание:

1. Служебная записка от 25.10.2016 года № НТЭК-48/6027 Директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 21.10.2016 года № 130-4688 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства «Здание холодного склада».

Объект: «Здание склада», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, проезд Машиностроителей, № 9А.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403004:434

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»:

В связи с отсутствием на выпуске № 94 очистных сооружений, а также по причине отсутствия лимитов на сброс дополнительного объема сточных вод (как по объему, так и по загрязняющим веществам) подключение к сетям водоотведения возможно будет после строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений, ориентировочно в 2018 году.



Максимальная нагрузка в точке подключения: отсутствует

Главный инженер


**«Норильскэнерго»-филиала ПАО
«ГМК «Норильский никель»**




«07» 11 2016 года

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2016 года



**Информация о плате за подключение объекта
к системе теплоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.


В соответствии с Приказом № 43-п Региональной энергетической комиссии от 15.03.2016 г., тариф за за подключение к системе теплоснабжения составляет:

- **550 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС,** при подключаемой тепловой нагрузке не более 0,1 Гкал/час;
- **151,766 тыс. руб./Гкал/час (сто пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят шесть рублей) (без учета НДС)** - при подключаемой тепловой нагрузке более 0,1 Гкал/час и не более 1,5 Гкал/час;

Указанный тариф действует по 31 декабря 2016 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»



____ А.В. Буланов

м.п.

«____» _____ 201 г.

**Информация о плате за подключение объекта
к централизованным системам холодного водоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.


В соответствии с Приказом № 157-в Региональной энергетической комиссии от 06.10.2015 г., тариф за подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения составляет:

- 45,569 тыс. руб./м³ в сутки (сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей) (при величине подключаемой нагрузки не более 5 м³/сутки, с использованием сетей, площадь поперечного сечения трубопровода которых не превышающей 300 см²).

Указанный тариф действует по 31 декабря 2016 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»



____ А.В. Буланов

М.П.

« ____ » _____ 201 г.