

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованным системам
холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку
подключения**

№ ТУ-71-ВС-2016 от «08» ноября 2016 года

Основание:

1. Служебная записка от 26.10.2016 года № НТЭК-48/6055 Директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 24.10.2016 года № 130-4745 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Автостоянка».

Объект: «Автостоянка», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, ул. Вокзальная 28Б/1.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0404005:685

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: составляет не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: водовод Ду 300 мм «Водовод на площадку ЗСМиК».


Максимальная нагрузка в точке подключения: 8,0 м³/час

Главный инженер АО «НТЭК»



«04» 11 2016 года

О.О. Машинец

Заказчик:


(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2016 года



**Информация о плате за подключение объекта
к централизованным системам холодного водоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.


В соответствии с Приказом № 157-в Региональной энергетической комиссии от 06.10.2015 г., тариф за подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения составляет:

- 45,569 тыс. руб./м³ в сутки (сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей) (при величине подключаемой нагрузки не более 5 м³/сутки, с использованием сетей, площадь поперечного сечения трубопровода которых не превышающей 300 см²).

Указанный тариф действует по 31 декабря 2016 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»



А.В. Буланов

М.П.

«_____» _____ 201 г.