

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТЭ-34-ТС-2017 от «01» 06 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 22.05.2017 года № НТЭК-48/3483 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 19.05.2017 года № 130-2152 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

1. Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «Гаражи», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Основная площадка рудника «Октябрьский», №3.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201005:1012

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).



Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 1200 мм линии Б в районе задвижек № 183, 184 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,035 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»




«25» 05 2017 года

Заказчик



(подпись, Ф.И.О., должность)
«____» _____ 2017 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-61-ВС-2017 от «01» 06 2017 года

Основание:

2. Служебная записка от 22.05.2017 года № НТЭК-48/3483 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

3. Письмо от 19.05.2017 года № 130-2152 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гаражи», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Основная площадка рудника «Октябрьский», №3.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201005:1012

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке левого водовода Ду400 мм в районе задвижки № 69 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,3 м³/час.


Главный инженер АО «НТЭК»



«25» 05 2017 года

О.О. Машинец

Заказчик:



Е.А. Назотова
(Подпись, Ф.И.О., должность)
«25» 05 2017 года

Технические условия
Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, определяющие
максимальную нагрузку подключения

№ ТЗ-5-ВО-2017 от «01» 06 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 22.05.2017 года № НТЭК-48/3484 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 19.05.2017 года № 130-2152 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

Объект: «Гаражи», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Основная площадка рудника «Октябрьский», №3.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201005:1012

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.


Обязательства «Норильскэнерго» - филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»: на участке трубопровода водоотведения Ду300 мм в районе основной площадки рудника «Октябрьский» через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час


Главный инженер «Норильскэнерго»-
филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»



«25» 05 2017 года

О.О. Машинец

Заказчик:



(подпись Ф.И.О., должность)
« » 2017 года



**Информация о плате за подключение объекта
к системе теплоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

В соответствии с Приказом № 18-п Региональной энергетической комиссии от 01.03.2017 г., тариф за подключение к системе теплоснабжения составляет:

- **550 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС**, при подключаемой тепловой нагрузке не более 0,1 Гкал/час;

- **517,754 тыс. руб./Гкал/час (пятьсот семнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля) (без учета НДС)** - при подключаемой тепловой нагрузке более 0,1 Гкал/час и не более 1,5 Гкал/час;


Указанный тариф действует по 31 декабря 2017 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

 В.В. Фролова

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»

« » 2017



**Информация о плате за подключение объекта
к централизованным системам холодного водоснабжения АО «НТЭК»**


Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

В соответствии с Приказом № 212-в Региональной энергетической комиссии от 10.10.2016 г., тариф за подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения составляет:

-45,57 тыс. руб./м³ в сутки (сорок пять тысяч пятьсот семьдесят рублей) при величине подключаемой нагрузки не более 5 м³/сутки (с использованием создаваемых сетей, с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см²).

Указанный тариф действует по 31 декабря 2017 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

 В.В. Фролова

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»

« ____ » _____ 2017

