

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ 79-32-ТС-2017 от «27» 04 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 21.04.2017 года № НТЭК-48/2874 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 18.04.2017 года № 130-1719 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

1. Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства «Хозяйственные строения к административному зданию».

Объект: «Хозяйственные строения к административному зданию», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 28/1.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:2097

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 500 мм от Узла 1 до ПЕСХ в районе задвижек № 216, 226.



Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,012 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»


О.О. Машинец
«26» 04 2017 года



Заказчик:



Е.А. Наготчая
(подпись, Ф.И.О., должность)

« » 2017 года

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТЭ-56-ВС-2017 от «17» 04 2017 года

Основание:

2. Служебная записка от 21.04.2017 года № НТЭК-48/2874 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

3. Письмо от 18.04.2017 года № 130-1719 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Хозяйственные строения к административному зданию».

Объект: «Хозяйственные строения к административному зданию», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 28/1

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:2097

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду300 мм от блокировки 2 до ООО «ТТК» в районе задвижки № 55.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.


Главный инженер АО «НТЭК»



«26» 04 2017 года




Заказчик:



(подпись: Ф.И.О., должность)
« » 2017 года

Технические условия
Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, определяющие
максимальную нагрузку подключения

№ ТЭ-2-ВО-2017 от «04» 05 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 21.04.2017 года № НТЭК-48/2875 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 18.04.2017 года № 130-1719 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства «Хозяйственные строения к административному зданию».

Объект: «Хозяйственные строения к административному зданию», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 28/1.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:2097

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»: участок трубопровода водоотведения Ду100 мм в районе здания ул. Октябрьская, 28.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час

Главный инженер «Норильскэнерго»-
филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»

 О.О. Машинец
«04» 05 2017 года

Заказчик:

 Е.А. Марточая
(подпись, Ф.И.О., должность)

« » 2017 года

 01/01 -

**Информация о плате за подключение объекта
к системе теплоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

В соответствии с Приказом № 18-п Региональной энергетической комиссии от 01.03.2017 г., тариф за подключение к системе теплоснабжения составляет:


- **550 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС**, при подключаемой тепловой нагрузке не более 0,1 Гкал/час;

- **517,754 тыс. руб./Гкал/час (пятьсот семнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля) (без учета НДС)** - при подключаемой тепловой нагрузке более 0,1 Гкал/час и не более 1,5 Гкал/час;

Указанный тариф действует по 31 декабря 2017 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»

 В.В. Фролова

« » 2017

М.П.

**Информация о плате за подключение объекта
к централизованным системам холодного водоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

В соответствии с Приказом № 212-в Региональной энергетической комиссии от 10.10.2016 г., тариф за подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения составляет:

-45,57 тыс. руб./м³ в сутки (сорок пять тысяч пятьсот семьдесят рублей) при величине подключаемой нагрузки не более 5 м³/сутки (с использованием создаваемых сетей, с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см²).

Указанный тариф действует по 31 декабря 2017 года.

**Директор предприятия
«Энергосбыт»**

Акционерное общество
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»

 В.В. Фролова

« _____ » _____ 2017

М.П.