

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ Т У-49-ВС-2017 от «07» 04 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 29.03.2017 года № НТЭК-48/2191 и.о. директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 24.03.2017 года № 130-1356 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Гараж».

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика», территория «Гаражно-строительный кооператив № 422», № 4.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201005:995

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке правого водовода Ду500 мм в районе задвижки № 123.



Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«07» 04 2017 года

Заказчик:

(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2017 года