

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТХ-47-ВС-2017 от «04» 04 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 29.03.2017 года № НТЭК-48/2191 и.о. директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 24.03.2017 года № 130-1356 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Гараж».

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика», территория «Гаражно-строительный кооператив № 422», № 6.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0201005:990

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке правого водовода Ду500 мм в районе задвижки № 123.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,5 м<sup>3</sup>/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«04» 04 2017 года

Заказчик:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«04» 04 2017 года

