

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-2-ВС-2017 от «03» 02 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 31.01.2017 года № НТЭК-48/635 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 16.01.2017 года № 130-162 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Гараж».

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильска, территория «Талнахская обогатительная фабрика», территория «Гаражно-строительный кооператив «Машиностроитель», ряд № 2», № 18.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0201005:1004

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водовода Ду500 мм в районе задвижки № 125.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 1,5 м<sup>3</sup>/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«02» 02 2017 года

O.O. Машинец

2017 года

Заказчик:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
«  » \_\_\_\_\_ 2017 года