

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-153-ТС-2017 от «04» 12 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 23.11.2017 года № НТЭК-48/8452 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 20.11.2017 года № 130-5963 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, территория «Гаражно-строительный кооператив № 186», № 11.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403002:3030

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»:** на участке тепловой сети 2Ду1200 мм от сетей АО «НТЭК» через сети потребителя (задвижки № 13, 14).

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,015 Гкал/час.


Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«  » \_\_\_\_\_ 2017 года  
О.О. Машинец

Заказчик

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«  » \_\_\_\_\_ 2017 года





**Технические условия  
Технические условия на подключение (технологическое  
присоединение) объекта капитального строительства к  
централизованной системе водоотведения, определяющие  
максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-40-ВО-2017 от «04» 12 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 23.11.2017 года № НЭ-48/117 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 20.11.2017 года № 130-5963 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, территория «Гаражно-строительный кооператив № 186», № 11.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403002:3030

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия настоящих условий:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»:** участок трубопровода водоотведения Ду100 мм в районе ул. Энергетическая 17 через сети потребителя.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,1 м<sup>3</sup>/час

Главный инженер «Норильскэнерго»-  
филиала ПАО «ГМК «Норильский  
никель»

  
\_\_\_\_\_  
«  »    2017 года

Заказчик:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«  »    2017 года

