

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТМ-132-ВР-2018 от «16» 10 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 11.10.2018 года № НТЭК-48/6256 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 10.10.2018 года № 130-5318 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика», территория «Гаражно-строительный кооператив «Машиностроитель» ряд №4, №4.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201005:1390

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду500 мм в районе задвижки № 125 через сети абонента.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



О.О. Машинец
«15» 10 2018 года

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)

« » 2018 года

