

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-64-ВС-2018 от «05» 06 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 21.05.2018 года № НТЭК-48/3142 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 15.05.2018 года № 130-2410 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика», территория «Гаражно-строительный кооператив № 442» № 10.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201005:1645

Заявитель:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду500 мм в районе задвижки № 125 через сети абонента.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час.

И.о. главного инженера АО «НТЭК»


С.А. Немченко
«25» 05 2018 года

Заказчик:


(подпись, Ф.И.О., должность)
«06» 06 2018 года
