

**Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованным системам теплоснабжения, определяющие
максимальную нагрузку подключения**

№ ТГ-52-ТС-2018 от «25» 05 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 14.05.2018 года № НТЭК-48/2955 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 04.05.2018 года № 130-2187 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «Склад», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 31Н/1.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:2482

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 700 мм через сети потребителя.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,015 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»




О.О. Машинец
«18» 05 2018 года

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)
«25» 05 2018 года



Технические условия
Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, определяющие
максимальную нагрузку подключения

№ ТЧ-25-130-2018 от «25» 05 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 14.05.2018 года № НЭ-48/92 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 04.05.2018 года № 130-2187 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

Объект: «Склад», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 31Н/1.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:2482

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.


Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»: участок трубопровода водоотведения Ду300 мм в районе ул. Октябрьская через сети абонента.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час

Главный инженер «Норильскэнерго»-
филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»



« » 2018 года


Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)

2018 года
