

**Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованным системам теплоснабжения, определяющие
максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-39-ТС-2018 от «03» 05 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 20.04.2018 года № НТЭК-48/2506 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.04.2018 года № 130-1762 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «Склад», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, №6/26.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403003:1782

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.


Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 500 мм от задвижек № 17а, 18а через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,015 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

О.О. Машинец
«26» 04 2018 года



Заявитель:



(подпись, Ф.И.О. должность)

2018 года

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-61-ВС-2018 от «03» 05 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 20.04.2018 года № НТЭК-48/2506 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.04.2018 года № 130-1762 Управления жилищно-Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Склад», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, №6/26.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403003:1782

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.


Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду300 мм от задвижки № 53 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

О.О. Машинец
«26» 04 2018 года



Заказчик



(подпись, Ф.И.О. должность)
« » 2018 года