

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТЧ-19-ТС-2018 от «07» 03 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НТЭК-48/1037 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 5.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403003:1763

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 1200 мм линии Запад от задвижек №11, 12 через сети потребителя.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,015 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«07» 03 2018 года

Заявитель



(подпись, Ф.И.О., должность)
«07» 03 2018 года

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-20-ВС-2018 от «04» 03 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НТЭК-48/1037 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 5.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403003:1763

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду900 мм Ергалахского водовода в районе АЗС.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»




«04» 03 2018 года

Заявитель:



(подпись, ФИО, должность)
«04» 03 2018 года



Технические условия
Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, определяющие
максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-07-ВВ-2018 от «07» 03 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НЭ-48/29 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 5.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403003:1763

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»: участок трубопровода водоотведения Ду250 мм в районе АЗС.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,1 м³/час

Главный инженер «Норильскэнерго»-
филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»



«____» _____ 2018 года

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О. должность)
«____» _____ 2018 года

