

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-26-ВС-2017 от «27» 03 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 21.03.2017 года № НТЭК-48/1930 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 16.03.2017 года № 130-1205 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Гараж».

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Талнах, территория карьер "Видный", № 222/27.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0202008:154

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водовода Ду500 мм в районе задвижки № 125.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 1,5 м<sup>3</sup>/час.

И.о. главного инженера АО «НТЭК»

  
Д.Ю. Слепых  
«27» 03 2017 года



Заказчик:

  
Е.А. Нагочая  
(подпись, Ф.И.О., должность)

«    »      2017 года