

12

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТЧ-202-ВС-2017 от «23» 11 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 16.11.2017 года № НТЭК-48/8335 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 14.11.2017 года № 130-5819 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, улица Октябрьская, участок №317.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:2029

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду300 мм в районе задвижки № 75 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,3 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«21» 11 2017 года

О.О. Машинец

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
2017 года

2017 года