

2

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-170-ВС-2017 от «18» 10 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 06.10.2017 года № НТЭК-48/7435 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 03.10.2017 года № 130-4970 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика», территория «Гаражно-строительный кооператив №318», №5.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201005:1393

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке левого водовода Ду500 мм в районе задвижки № 124.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час.


Главный инженер АО «НТЭК»



«16» 10 2017 года

О.О. Машинец

Заказчик



(подпись, Ф.И.О., должность)

2017 года

