

исл 14

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-82-ВС-2017 от «20» 07 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 17.07.2017 года № НТЭК-48/5168 и.о. директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.07.2017 года № 130-3158 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Талнах, улица Рудная, участок №150, рад №3.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201004:2135

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке левого водовода Ду500 мм в районе задвижки № 44а через сети абонента.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



О.О. Машинец
«20» 07 2017 года



Заказчик:




(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2017 года