

5

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ 74-171-ВС-2017 от «18» 10 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 06.10.2017 года № НТЭК-48/7435 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 03.10.2017 года № 130-4970 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика», территория «Гаражно-строительный кооператив №318», №6.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0201005:1396

**Заказчик:** Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке левого водовода Ду500 мм в районе задвижки № 124.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 1,0 м<sup>3</sup>/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
« 16 » 10 2017 года

О.О. Машинец

Заказчик:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
« 16 » 10 2017 года



