

9

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-191-ВС-2017 от «27» 10 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 12.10.2017 года № НТЭК-48/7560 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 11.10.2017 года № 130-5137 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Кайеркан, улица Первомайская, территория «Гаражно-строительный кооператив №35», №33А.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0602001:991

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду200 мм в районе задвижки №26.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«23» 10 2017 года

О.О. Машинец

Заказчик:



(подпись) Ф.И.О. (должность)
«23» 10 2017 года

