

7

**Технические условия на подключение (технологическое  
присоединение) объекта капитального строительства к  
централизованным системам теплоснабжения, определяющие  
максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-141-ТС-2017 от «27» 10 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 12.10.2017 года № НТЭК-48/7560 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 11.10.2017 года № 130-5137 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

1. Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

**Объект:** «гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 326», №6

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403005:2128

**Заказчик:**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


**Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»:** на участке тепловой сети 2Ду 300 мм (в районе задвижек №15,16) через сети Потребителя.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,1 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
О.О. Машинец  
«23» 10 2017 года

Заказчик:

  
И.М. Никитина  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«27» 10 2017 года



**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТЧ-193-ВС-2017 от «27» 10 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 12.10.2017 года № НТЭК-48/7560 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 11.10.2017 года № 130-5137 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 326», №6

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403005:2128

**Заказчик:**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водовода Ду150 мм по ул. Заводская в районе задвижки №159А, через сети Потребителя.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,5 м<sup>3</sup>/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«25» 10 2017 года

Заказчик:

  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«27» 10 2017 года