

6

**Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованным системам теплоснабжения, определяющие
максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-143-ТС-2017 от «27» 10 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 12.10.2017 года № НТЭК-48/7560 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 11.10.2017 года № 130-5137 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

1. Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Горная, территория «Гаражно-строительный кооператив № 326», №8

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:2127

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 300 мм (в районе задвижек №15,16) через сети Потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,1 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«25» 10 2017 года

О.О. Машинец

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
«27» 10 2017 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-195-ВС-2017 от «27» 10 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 12.10.2017 года № НТЭК-48/7560 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 11.10.2017 года № 130-5137 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Горная, территория «Гаражно-строительный кооператив № 326», №8

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:2127

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду150 мм по ул. Заводская в районе задвижки №159А, через сети Потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



О.О. Машинец
«25» 10 2017 года

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)


2017 года