

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ 79-69-ВЛ-А018 от «05» 06 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 21.05.2018 года № НТЭК-48/3142 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 15.05.2018 года № 130-2410 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика», территория «Гаражно-строительный кооператив № 442» № 11.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0201005:1638

**Заявитель:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водовода Ду500 мм в районе задвижки № 125 через сети абонента.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 1,0 м<sup>3</sup>/час.

И.о. главного инженера АО «НТЭК»

  
С.А. Немченко  
«25» 05 2018 года

Заказчик

  
  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«06» 06 2018 года

