

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-45-ТС-2018 от «16» 05 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 08.05.2018 года № НТЭК-48/2854 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 28.04.2018 года № 130-2103 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица Вальковская, территория «Гаражно-строительный кооператив № 341», № 18.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0401003:1011

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 1000 мм от ЦТП до точки 25.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,015 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»


«16» 05 2018 года
О.О. Машинец

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)
2018 года

