

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТН-122-ВВ-2018 от «14» 09 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 03.09.2018 года № НТЭК-48/5340 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 23.08.2018 года № 130-4343 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица Югославская, территория «Гаражно-строительный кооператив № 330», № 86.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0401003:1029

Заявитель:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду500 мм в районе задвижки № 27, 28а через сети абонента.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час.


Главный инженер АО «НТЭК»



«13» 09 2018 года

О.О. Машинец

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
« » _____ 2018 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТЧ-81-ТС-2018 от «14» 09 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 03.09.2018 года № НТЭК-48/5340 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 23.08.2018 года № 130-4343 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица Югославская, территория «Гаражно-строительный кооператив № 330», № 86.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0401003:1029

Заявитель: Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 1000 мм линии Оганер от задвижек № 61, 62 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,02 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»




«13» 09 2018 года

О.О. Машинец

2018 года

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)

« » 2018 года