

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-111-ВС-2018 от «04» 09 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 22.08.2018 года № НТЭК-48/5142 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 15.08.2018 года № 130-4161 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Рудная, территория «Гаражно-строительный кооператив № 150, ряд № 2», № 5.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0201004:2185

**Заявитель:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водовода Ду500 мм в районе задвижек № 4а, 58 через сети абонента.


**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 1,0 м<sup>3</sup>/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«30» 11 2018 года

О.О. Машинец

Заказчик:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)

«  »    2018 года

