

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-90-ТС-2018 от «01» 10 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 21.09.2018 года № НТЭК-48/5778 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 17.09.2018 года № 130-4804 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица Вальковская, территория «Гаражно-строительный кооператив № 341», № 17.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0401003:1021

**Заявитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


**Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»:** на участке тепловой сети 2Ду 400 мм от ЦТП до точки 25.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,02 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«27» 09 2018 года

Заявитель:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«  »    2018 года

