

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТЧ-130-ВВ-2018 от «10» 10 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 28.09.2018 года № НТЭК-48/5905 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 24.09.2018 года № 130-4920 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, территория «Станция «Голиково», территория «Гаражно-строительный кооператив №398», №13.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0402020:3344

**Заявитель:** Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водоводов 2 Ду 500 мм в районе задвижек № 50, 51 через сети потребителя.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 1,0 м<sup>3</sup>/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«09» 10 2018 года

О.О. Машинец

2018 года

Заказчик:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись, Ф.И.О., должность)  
«  »    2018 года

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-92-ТС-2018 от «10» 10 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 28.09.2018 года № НТЭК-48/5905 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 24.09.2018 года № 130-4920 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, территория «Станция «Голиково», территория «Гаражно-строительный кооператив №398», №13.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0402020:3344

**Заявитель:** Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»:** на участке тепловой сети 2 Ду 1200 мм в районе задвижек № 51а, 52а через сети потребителя.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,015 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«09» 10 2018 года

O.O. Машинец

2018 года

Заявитель:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О. должность)  
«10» 10 2018 года

2018 года