

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-145-ВС-2018 от «07» 11 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 23.10.2018 года № НТЭК-48/6516 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письма от 12.10.2018 года № 130-5356, № 130-5355 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Вокзальная, территория «Гаражно-строительный кооператив № 436», 11.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0404002:1328

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: участок водовода Ду300 мм в районе озера Привокзальное.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«07» 11 2018 года

Заказчик:



(Подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2018 года



Технические условия
Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, определяющие
максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-45-ВУ-2018 от «12» 11 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 23.10.2018 года № НЭ-48/184 директора предприятия «Энергосбыт» «Норильскэнерго»-филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»;
2. Письма от 12.10.2018 года № 130-5356, № 130-5355 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Вокзальная, территория «Гаражно-строительный кооператив № 436», 11.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0404002:1328

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.


Обязательства «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»: участок трубопровода водоотведения Ду250 мм в районе СК-3 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,1 м³/час


Главный инженер «Норильскэнерго»-
филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»



«14» 11 2018 года

О.О. Машинец

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)

«____» _____ 2018 года

