

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-144-ВЧ-2018 от «07» 11 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 23.10.2018 года № НТЭК-48/6516 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письма от 12.10.2018 года № 130-5356, № 130-5355 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория рудника «Адгидрит», территория «Гаражно-строительный кооператив № 256», 12.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0404005:1316

**Заказчик:**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** участок водовода Ду300 мм в районе задвижки № 126 от сетей потребителя.


**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,5 м<sup>3</sup>/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«07» 11 2018 года



Заказчик:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«  » \_\_\_\_\_ 2018 года

