

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-136-ВС-2018 от «07» И 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 25.10.2018 года № НТЭК-48/6618 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 19.10.2018 года № 130-5491 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Центральный район, улица Нансена, территория «Гаражно-строительный кооператив № 103», № 40.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0404003:2570

**Заказчик:**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водовода Ду500 мм в районе ул. Нансена (Бл. 5) через сети потребителя.


**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 1,0 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«07» И 2018 года

О.О. Машинец

Заказчик:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«  » \_\_\_\_\_ 2018 года

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-58-ТО-2018 от «07» И 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 25.10.2018 года № НТЭК-48/6618 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 19.10.2018 года № 130-5491 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Центральный район, улица Нансена, территория «Гаражно-строительный кооператив № 103», № 40.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0404003:2570

**Заявитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»:** на участке тепловой сети 2Ду1200 мм линии Север от задвижек № 53, 55 (КП-5) через сети потребителя.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,015 Гкал/час.


Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«08» И 2018 года

О.О. Машинец

2018 года

Заявитель:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«  »    2018 года

(подпись, Ф.И.О., должность)

2018 года