

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-112-ВС-2012 от «04» 09 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 22.08.2018 года № НТЭК-48/5142 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 15.08.2018 года № 130-4161 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Нансена, территория «Гаражно-строительный кооператив №350», №49.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0402017:370

Заявитель:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода №6 Дуб600 мм в районе ул. Нансена.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«31» 08 2018 года

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2018 года

