

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-53-ВС-2019 от «15» 03 2019 года

Основание:

1. Служебная записка от 01.03.2019 года № НТЭК-48/229 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 18.02.2019 года № 130-844 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица 50 лет Октября, территория «Гаражно-строительный кооператив № 432», № 21.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0402021:1159

Заявитель:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: участок водоводов 2Ду500 мм Южного вывода от КП «Город-центр» через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.


Главный инженер АО «НТЭК»




«15» 03 2019 года

О.О. Машинец

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2019 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-36-ТС-2019 от «15» 03 2019 года

Основание:

1. Служебная записка от 01.03.2019 года № НТЭК-48/229 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 18.02.2019 года № 130-844 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией проектируемого объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица 50 лет Октября, территория «Гаражно-строительный кооператив № 432», № 21.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0402021:1159

Заявитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду600/700 мм Южного, от КП «Город-центр» через сети потребителя.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,02 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«12» 03 2019 года
О.О. Машинец

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2019 года

