

**Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованным системам теплоснабжения, определяющие
максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-42-ТС-2018 от «16» 05 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 04.05.2018 года № НТЭК-48/2797 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 24.04.2018 года № 130-2014 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «Постоянный гараж с несколькими стояночными местами», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 31Б/1.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:2470

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).



Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 700 мм через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,015 Гкал/час.

И.о. главного инженера АО «НТЭК»


С.А. Немченко
«24» 05 2018 года

Заявитель



(подпись, Ф.И.О., должность)
«24» 05 2018 года

Технические условия
Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, определяющие
максимальную нагрузку подключения

№ ТЧ-23-130-2018 от «16» 05 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 04.05.2018 года № НЭ-48/80 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 24.04.2018 года № 130-2014 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

Объект: «Постоянный гараж с несколькими стояночными местами», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 31Б/1.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:2470

Заказчик:

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.


Обязательства «Норильскэнерго» - филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратиться с заявлением о подключении к системе водоотведения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»: участок трубопровода водоотведения Ду300 мм в районе ул. Октябрьская через сети абонента.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час

И.о. главного инженера
«Норильскэнерго»-филиала ПАО «ГМК
«Норильский никель»


С.А. Немченко
«16» 05 2018 года

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О. должность)
2018 года