

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ 79-32-ТС-2017 от «27» 04 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 21.04.2017 года № НТЭК-48/2874 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 18.04.2017 года № 130-1719 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

1. Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства «Хозяйственные строения к административному зданию».

**Объект:** «Хозяйственные строения к административному зданию», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 28/1.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403002:2097

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


**Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»:** на участке тепловой сети 2Ду 500 мм от Узла 1 до ПЕСХ в районе задвижек № 216, 226.


**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,012 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
«26» 04 2017 года  
О.О. Машинец

Заказчик:

  
  
Е.А. Наготчая  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«27» 04 2017 года



**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТЭ-56-ВВ-2017 от «17» 04 2017 года

**Основание:**

2. Служебная записка от 21.04.2017 года № НТЭК-48/2874 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

3. Письмо от 18.04.2017 года № 130-1719 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Хозяйственные строения к административному зданию».

**Объект:** «Хозяйственные строения к административному зданию», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 28/1

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403002:2097

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.



**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водовода Ду300 мм от блокировки 2 до ООО «ТТК» в районе задвижки № 55.



**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,5 м<sup>3</sup>/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«16» 04 2017 года

Заказчик:

  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«  »    2017 года

**Технические условия**  
**Технические условия на подключение (технологическое**  
**присоединение) объекта капитального строительства к**  
**централизованной системе водоотведения, определяющие**  
**максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-д-ВД-2017 от «04» 05 2017 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 21.04.2017 года № НТЭК-48/2875 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 18.04.2017 года № 130-1719 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства «Хозяйственные строения к административному зданию».

**Объект:** «Хозяйственные строения к административному зданию», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 28/1.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403002:2097

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия настоящих условий:** три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.


**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»:** участок трубопровода водоотведения Ду100 мм в районе здания ул. Октябрьская, 28.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,5 м<sup>3</sup>/час

Главный инженер «Норильскэнерго»- филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Заказчик:

  
Е.А. Нагорная  
(подпись, Ф.И.О., должность)

О.О. Машинец  
«04» 05 2017 года

«  »    2017 года