

1005

**Технические условия
Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, определяющие
максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-66-В0-2017 от «25» 10 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 12.10.2017 года № НЭ-48/90 директора предприятия «Энергосбыт» «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»;

2. Письмо от 10.10.2017 года № 130-5137 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

Объект: «Склад», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, район дома №31.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:1366

Заказчик:

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.

Обязательства «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»: участок трубопровода водоотведения Ду 500 мм в районе ул. Октябрьская через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,1 м³/час

Главный инженер «Норильскэнерго»-
филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»



О.О. Машинец
«____» _____ 2017 года

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
«____» _____ 2017 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-139-ТС-2017 от «17» 10 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 12.10.2017 года № НТЭК-48/7560 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 11.10.2017 года № 130-5137 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

1. Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «склад», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, район дома 31.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:1366

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 700 мм (в районе задвижек №6, 6А) через сети Потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,1 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«23» 10 2017 года

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2017 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-190-ВС-2017 от «27» 10 2017 года

Основание:

1. Служебная записка от 12.10.2017 года № НТЭК-48/7560 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 11.10.2017 года № 130-5137 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «склад», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, район дома 31.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:1366

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду300 мм в районе задвижки №301, через сети Потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»



«23» 10 2017 года

О.О. Машинец

Заказчик:



(подпись, Ф.И.О., должность)
« » 2017 года

2017 года

