

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-20-ТС-2018 от «04» 03 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НТЭК-48/1037 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 6.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403003:1767

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: на участке тепловой сети 2Ду 1200 мм линии Запад от задвижек №11, 12 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,015 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»




«01» 03 2018 года

О.О. Машинец

2018 года

Заявитель



(подпись, Ф.И.О., должность)
«01» 03 2018 года

2018 года

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-21-ВС-2018 от «07» 03 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НТЭК-48/1037 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 6.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403003:1767

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке водовода Ду900 мм Ергалахского водовода в районе АЗС.



Максимальная нагрузка в точке подключения: 1,0 м³/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

 О.О. Машинец

«07» 03 2018 года

Заявитель



(подпись, Ф.И.О., должность)
«07» 03 2018 года



Технические условия
Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, определяющие
максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-08-ВД-2018 от «04» 03 2018 года

Основание:

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НЭ-48/29 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 6.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403003:1767

Заявитель: Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»: участок трубопровода водоотведения Ду250 мм в районе АЗС.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,1 м³/час

Главный инженер «Норильскэнерго»-
филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»



« ____ » _____ 2018 года

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)
« ____ » _____ 2018 года

