

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-24-ТС-2018 от «04» 03 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НТЭК-48/1037 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение тепловой энергией объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 13.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403003:1779

**Заявитель:** Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).


**Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»:** на участке тепловой сети 2Ду 1200 мм линии Запад от задвижек №11, 12 через сети потребителя.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,015 Гкал/час.

Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
«04» 03 2018 года

Заявитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись Ф.И.О., должность)  
«04» 03 2018 года

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ ТГ-25-ВС-2018 от «04» 03 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НТЭК-48/1037 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 13.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403003:1779

**Заявитель:** Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.


**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** на участке водовода Ду900 мм Ергалахского водовода в районе АЗС.


**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 1,0 м<sup>3</sup>/час.


Главный инженер АО «НТЭК»

  
\_\_\_\_\_  
« 01 » 03 2018 года



Заявитель:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года



**Технические условия**  
**Технические условия на подключение (технологическое**  
**присоединение) объекта капитального строительства к**  
**централизованной системе водоотведения, определяющие**  
**максимальную нагрузку подключения**

№ ТУ-12-ВО-2018 от «04» 03 2018 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 20.02.2018 года № НЭ-48/29 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 13.02.2018 года № 130-711 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

**Объект:** «Гараж», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Энергетическая, территория «Гаражно-строительный кооператив № 301», № 13.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403003:1779

**Заявитель:** Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия настоящих условий:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения «Норильскэнерго» - филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»:** участок трубопровода водоотведения Ду250 мм в районе АЗС.

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,1 м<sup>3</sup>/час

Главный инженер «Норильскэнерго»-  
филиала ПАО «ГМК «Норильский  
никель»

  
\_\_\_\_\_  
О.О. Машинец  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

Заявитель:

  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О. - должность)  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

